

## 2024年8月二次供水检测结果汇总表

| 样品编号                   | 样品名称 | 监测点名称            | pH值     | 浑浊度  | 色度  | 臭和味    | 肉眼可见物 | 总氯       | 游离氯      | 二氧化氯       | 菌落总数   | 总大肠菌群     |
|------------------------|------|------------------|---------|------|-----|--------|-------|----------|----------|------------|--------|-----------|
|                        |      |                  |         | NTU  | 度   |        |       | mg/L     | mg/L     | mg/L       | CFU/mL | CFU/100mL |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |      |                  | 6.5~8.5 | ≤1   | ≤15 | 无异臭、异味 | 无     | ≥0.05、≤3 | ≥0.05、≤2 | ≥0.02、≤0.8 | ≤100   | 不应检出      |
| WQ240827-013           | 二次供水 | 隆城盘谷进水           | 7.46    | 0.23 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.2      | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-014           | 二次供水 | 恒大绿洲进水           | 7.55    | 0.18 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.27     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-015           | 二次供水 | 鸿润盛景进水           | 7.48    | 0.24 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.36     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-016           | 二次供水 | 千秋.时代新城进水        | 7.57    | 0.23 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.09     | /          | 64     | 未检出       |
| WQ240827-017           | 二次供水 | 华泰世纪园进水          | 7.5     | 0.23 | <5  | 0级     | 无     | /        | /        | 0.26       | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-018           | 二次供水 | 舜峰名苑进水17栋101     | 7.53    | 0.28 | <5  | 0级     | 无     | 1        | /        | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-019           | 二次供水 | 隆城盘谷出水           | 7.4     | 0.19 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.18     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-020           | 二次供水 | 恒大绿洲出水           | 7.59    | 0.2  | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.25     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-021           | 二次供水 | 鸿润盛景出水           | 7.47    | 0.22 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.32     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-022           | 二次供水 | 千秋.时代新城出水        | 7.52    | 0.21 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.1      | /          | 80     | 未检出       |
| WQ240827-023           | 二次供水 | 华泰世纪园出水          | 7.52    | 0.26 | <5  | 0级     | 无     | /        | /        | 0.24       | 未检出    | 未检出       |
| WQ240827-024           | 二次供水 | 舜峰名苑出水17栋603     | 7.55    | 0.23 | <5  | 0级     | 无     | 1.4      | /        | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-007           | 二次供水 | 沭阳南京路小区进水        | 7.51    | 0.34 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.06     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-008           | 二次供水 | 沭阳县东方现代城小区进水     | 7.5     | 0.28 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.34     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-009           | 二次供水 | 沭阳桑墟镇龙泽苑小区进水     | 7.56    | 0.29 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.6      | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-010           | 二次供水 | 沭阳南京路小区出水        | 7.52    | 0.36 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.05     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-011           | 二次供水 | 沭阳县东方现代城小区出水     | 7.52    | 0.27 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.33     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-012           | 二次供水 | 沭阳桑墟镇龙泽苑小区出水     | 7.57    | 0.32 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.57     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-019           | 二次供水 | 泗阳江淮美地进水         | 7.6     | 0.28 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.08     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-020           | 二次供水 | 泗阳城南新庄小区进水(物业中心) | 7.84    | 0.28 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.06     | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-021           | 二次供水 | 泗阳东成一品进水         | 7.65    | 0.24 | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.1      | /          | 未检出    | 未检出       |
| WQ240830-022           | 二次供水 | 泗阳江淮美地出水         | 7.57    | 0.3  | <5  | 0级     | 无     | /        | 0.08     | /          | 未检出    | 未检出       |

|              |      |                                      |      |      |    |    |   |   |      |   |     |     |
|--------------|------|--------------------------------------|------|------|----|----|---|---|------|---|-----|-----|
| WQ240830-023 | 二次供水 | 泗阳城南新庄<br>小区出水（小<br>区醉满楼酒店2<br>楼厨房间龙 | 7.88 | 0.27 | <5 | 0级 | 无 | / | 0.07 | / | 未检出 | 未检出 |
| WQ240830-024 | 二次供水 | 泗阳东成一品<br>出水                         | 7.7  | 0.21 | <5 | 0级 | 无 | / | 0.12 | / | 未检出 | 未检出 |